

## 入札結果公表台帳

事業名	第3浄水場5号井洗浄工事	所管課	工務課
工事場所、種別、概要、選定理由	城陽市寺田大林地内 本工事は第3浄水場5号井について、安定した揚水量確保のために洗浄工事を行うものである。 ・第3浄水場5号井洗浄(指定工法による) 井戸口径:350mm、井戸深度:272m、自然水位:GL-12m ケーシング:FRP、スクリーン:FRP多板式 ・揚水管取替 Φ150(4.0m)×10本(SUS304) ・水中ポンプ交換 吐出量:3.0m <sup>3</sup> /min以上、全揚程:35m、ポンプ口径:Φ150mm 電動機200V 37kw  平成18年1月13日付け公示第21号参照		

順位	入札(見積)人	第1回入札(見積)金額	第2回入札(見積)金額	第3回入札(見積)金額	(単位:円、税抜) 協議後見積
	大阪水源開発(株)	5,400,000	<del>                    </del>	<del>                    </del>	落札
	(株)原田鑿井設備工業所	5,800,000	<del>                    </del>	<del>                    </del>	
	東海鑿泉(株)	6,000,000	<del>                    </del>	<del>                    </del>	
	(株)甲田工業所	6,100,000	<del>                    </del>	<del>                    </del>	
	(株)キンキ地質センター	6,200,000	<del>                    </del>	<del>                    </del>	
	(株)日さく関西支社	6,200,000	<del>                    </del>	<del>                    </del>	
	三協工業(株)大阪支社	6,200,000	<del>                    </del>	<del>                    </del>	
	(株)綜合技術コンサルタント	6,300,000	<del>                    </del>	<del>                    </del>	
	浮羽試錐工業(株)	6,300,000	<del>                    </del>	<del>                    </del>	
			<del>                    </del>	<del>                    </del>	
			<del>                    </del>	<del>                    </del>	
			<del>                    </del>	<del>                    </del>	
			<del>                    </del>	<del>                    </del>	
			<del>                    </del>	<del>                    </del>	
			<del>                    </del>	<del>                    </del>	

(1)	契約の相手方	住所 大阪市天王寺区生玉前町5番15号 田中ビル 商号または名称 大阪水源開発(株) 代表者 代表取締役 佐藤多一郎
(2)	契約金額	5,670,000 円 (うち取引に係る消費税および地方消費税の額 270,000円)
(3)	工期(納期限)	着工 平成18年(2006年)2月8日 完成 平成18年(2006年)3月31日
(4)	工事場所(納入場所)	城陽市寺田大林地内
(5)	契約日	平成18年(2006年)2月8日
(6)	指名通知(見積依頼)日	平成18年(2006年)1月24日
(7)	入札(見積)日	平成18年(2006年)2月1日
(8)	予定価格(税抜・事前公表)	6,300,000 円
(9)	最低制限価格(税抜・事前公表)	4,200,000 円
(10)	設計価格(税抜)	7,755,000 円