

入札結果公表台帳

事業名	浄水・混合水残塩計及び自然ろ過池次亜塩注入設備工事	所管課	上下水道課
工事場所、種別、概要、選定理由	京都府城陽市平川広田67 地内 本工事は、老朽化している自然ろ過池の次亜塩素酸ナトリウム注入設備を、薬注室に移設更新する。また、第3浄水場の浄水・混合水の残留塩素計を更新し移設するものである。 1. 残留塩素計 無試薬式 2基 2. 次亜塩素酸ナトリウム注入設備 液中バルブレスポンプ 2基 3. 小出し槽 塩化ビニル製(200L) 1槽 指名の基準 ①京都府・大阪府内に所在し、平成29年度城陽市建設工事指名受付簿に登録がある。 ②電気工事に係る総合評定値が500点以上で完成工事高を有している。 ③平成27年度・28年度で本市浄水施設・設備に係る電気系統の実績を有している。		

順位	入札(見積)人	第1回入札(見積)金額	第2回入札(見積)金額	第3回入札(見積)金額	(単位:円、税抜)
1	大東電気工業株式会社	16,111,000			落札
1	桐田機工株式会社	16,111,000			
1	株式会社洛南エンジニアリング	16,111,000			
-	東芝プラントシステム株式会社	辞退			
-	メタウォーター株式会社	辞退			
-	横河ソリューションサービス株式会社	辞退			
-	朝日企業株式会社	辞退			
-	関西日立株式会社	辞退			
-	アズビル株式会社	辞退			
-	株式会社GSユアサ	辞退			
-	東洋産業株式会社	辞退			

※地方自治法施行令第167条の9、167条の13に基づき、くじにより落札者を決定。

(1)	契約の相手方	住所	大阪府東大阪市箱殿町4番12号
		商号または名称	大東電気工業株式会社
		代表者	代表取締役 高橋 市治
(2)	契約金額	17,399,880 円	
		(うち取引に係る消費税および地方消費税の額	1,288,880円)
(3)	工期(納期限)	着工	平成29年(2017年)10月10日
		完成	平成30年(2018年)3月20日
(4)	工事場所(納入場所)	京都府城陽市平川広田67 地内	
(5)	契約日	平成29年(2017年)10月10日	
(6)	指名通知(見積依頼)日	平成29年(2017年)9月20日	
(7)	入札(見積)日	平成29年(2017年)9月28日及び同年9月29日	
(8)	予定価格(税抜)	17,901,000 円	
(9)	最低制限価格(税抜)	16,111,000 円	
(10)	設計価格(税抜)	17,901,000 円	