

入札（見積）結果公表台帳

工事関係

232

事業名	城陽排水機場 1 号主ポンプエンジン修繕	所管課	管理課
-----	----------------------	-----	-----

選定理由

本修繕は、城陽排水機場 1 号主ポンプエンジンの過給機が故障により運転不能の状態にあるため、故障部品の製作・取替を行うものである。

本修繕における過給機の取替部品は既製品ではないため発注後の工場製作を要するが、製作図面・木型等を所有する当該ポンプ設備の製造業者でなければ部品の製作は不可能である。

他の業者に委託する場合、故障箇所の部品製作が不可能であることから、主ポンプ設備を新規に設置することとなるが、当該施設は京都府の設計・発注によるものであり、本市が独自に設計・発注を行うことはできない他、長期間ポンプ運転不能の状態が続くこととなり、ポンプ運転を要する出水期に間に合わない。

以上の理由により、当該ポンプ設備を製造・設置した㈱クボタ製品の維持管理を担うクボタ機工㈱と随意契約する。

地方自治法施行令第 1 6 7 条の 2 第 1 項第 2 号

指名業者

クボタ機工株式会社		

順位	入札（見積）人	第 1 回 入札(見積)金額	第 2 回 入札(見積)金額	第 3 回 入札(見積)金額	協議後見積
	クボタ機工株式会社	6,460,000	決 定		

(1) 契約の相手方	住 所 兵庫県尼崎市浜 1 - 1 - 1		
	商号又は名称 ㈱クボタ機工株式会社		
	代 表 者 大阪支店 支店長 寺儀 友三郎		
(2) 契約金額		6,783,000 円	
	(うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 323,000 円)		
(3) 工期（納期限）	着 工：平成 23 年（2011 年）10 月 7 日		
	完成(納入期限)：平成 24 年（2012 年）2 月 24 日		
(4) 工事（納入）場所	城陽市 寺田北川顔 7 2 地内		
(5) 設計金額（税別）		8,100,000 円	
(6) 予定価格（税別）		7,290,000 円	
(7) 最低制限価格（税別）		5,682,000 円	
(8) 契約締結予定日	平成 23 年（2011 年）10 月 7 日		
(9) 指名通知(見積依頼)日	平成 23 年（2011 年）10 月 3 日		14時00分 ~ 16時00分
(10) 入札（見積）日	平成 23 年（2011 年）10 月 6 日		10時00分