

入札（見積）結果公表台帳

物品関係

274

| | | | |
|-----|--------------------|-----|---------|
| 事業名 | 電子計算組織用無停電電源装置修繕事業 | 所管課 | 総務電算情報課 |
|-----|--------------------|-----|---------|

| 選定理由 |
|--|
| 本修繕は、本市電算室内に設置の電子計算組織用無停電電源装置について、劣化の進んでいる蓄電池（REH24-12）60個の交換を行うものである。 当該装置はサンケン電気株式会社が生産・設置したものであり、その蓄電池交換については製造業者の作業行為しか認められていない。他の業者に委託した場合、故障等の問題が発生した時の責任の所在が不明確となり、以降の保守や製品保証を受けることが不可能となる。なお、仮に他の業者に委託したとしても、機器の解析、分析、調整、試験が必要であり、新たに多額の経費と期間が発生する。 以上の理由により、当該装置の製造業者であるサンケン電気株式会社と随意契約する。 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号 |

| 指名業者 | | |
|------------|--|--|
| サンケン電気株式会社 | | |
| | | |
| | | |
| | | |

| 順位 | 入札（見積）人 | 第 1 回 入札(見積)金額 | 第 2 回 入札(見積)金額 | 第 3 回 入札(見積)金額 | 協議後見積 |
|----|------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------|
| | サンケン電気株式会社 | 1,800,000 | 決 | 定 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

| | |
|-----------------|--|
| (1) 契約の相手方 | 住 所 大阪府大阪市北区梅田三丁目3番20号 明治安田生命大阪梅田ビル 商号又は名称 サンケン電気株式会社 代 表 者 大阪支店 大阪支店長 折戸 清規 |
| (2) 契約金額 | 1,890,000 円 (うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 90,000 円) |
| (3) 工期（納期限） | 着 工： 完成(納入期限)：平成24年(2012年)3月31日 |
| (4) 工事（納入）場所 | 城陽市役所 総務電算情報課 |
| (5) 設計金額（税別） | 円 |
| (6) 予定価格（税別） | 円 |
| (7) 最低制限価格（税別） | 円 |
| (8) 契約締結予定日 | 平成23年(2011年)12月22日 |
| (9) 指名通知(見積依頼)日 | 平成23年(2011年)12月13日 14時00分 ~ 16時00分 |
| (10) 入札（見積）日 | 平成23年(2011年)12月21日 10時20分 |