

令和7年度の浄水場ごとのPFASの検出状況と対策

1 令和7年度のPFASの検出状況

(単位：ng/L)

検査月	第1浄水場	第2浄水場	第3浄水場
9月	42	15	10
12月	48		
1月	41		

2 対策（第1浄水場）

検査回数が増等