令和8年度水質管理目標設定項目検査結果　　令和8年9月

No	測定項目	単位	目標値	第1浄水場		第2浄水場		第3浄水場		
				原水	浄水	原水	浄水	原水	急速ろ過浄水	自然ろ過浄水
1	アンチモン及びその化合物	mg/L	0.02以下	0.0002未満	－	0.0002未満	－	0.0002未満	－	－
2	ウラン及びその化合物	mg/L	0.002以下(暫定)	0.0002未満	－	0.0002未満	－	0.0002未満	－	－
3	ニッケル及びその化合物	mg/L	0.02以下	－	－	－	0.001未満	－	0.001未満	0.001未満
4	削除									
5	1.2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	mg/L	0.004以下	0.0004未満	－	0.0004未満	－	0.0004未満	－	－
6	削除									
7	削除									
8	トルエン	mg/L	0.4以下	0.04未満	－	0.04未満	－	0.04未満	－	－
9	ﾌﾀﾙ酸ｼﾞ(2-ｴﾁﾙﾍｷｼﾙ)	mg/L	0.08以下	0.006未満	－	0.006未満	－	0.006未満	－	－
10	亜塩素酸	mg/L	0.6以下	－	－	－	0.06未満	－	0.06未満	0.06未満
11	削除									
12	二酸化塩素	mg/L	0.6以下	－	－	－	0.06未満	－	0.06未満	0.06未満
13	ジクロロアセトニトリル	mg/L	0.01以下(暫定)	－	－	－	0.001未満	－	0.001未満	0.001未満
14	抱水クロラール	mg/L	0.02以下(暫定)	－	－	－	0.002未満	－	0.002未満	0.002未満
15	農薬類		検出値と目標値の比の和として1以下	0	－	0	－	0	－	－
16	残留塩素	mg/L	1以下	－	－	－	0.86	－	0.60	0.56
17	ｶﾙｼｳﾑ､ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)	mg/L	10以上100以下	－	－	－	18.5	－	35.4	35.8
18	マンガン及びその化合物	mg/L	0.01以下	－	－	－	0.001未満	－	0.001	0.001未満
19	遊離炭酸	mg/L	20以下	－	－	－	8.0	－	5.9	16
20	1.1.1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	mg/L	0.3以下	0.001未満	－	0.001未満	－	0.001未満	－	－
21	ﾒﾁﾙ-t-ﾌﾞﾁﾙｴｰﾃﾙ	mg/L	0.02以下	0.002未満	－	0.002未満	－	0.002未満	－	－
22	有機物等(過ﾏﾝｶﾞﾝ酸ｶﾘｳﾑ消費量)	mg/L	3以下	－	－	－	0.2	－	0.2	0.2
23	臭気強度(TON)		3以下	－	－	－	1未満	－	1未満	1未満
24	蒸発残留物	mg/L	30以上200以下	－	－	－	130	－	150	130
25	濁度	度	1以下	－	－	－	0.1未満	－	0.1未満	0.1未満
26	pH値		7.5程度	－	－	－	7.30	－	7.49	6.94
27	腐食性(ランゲリア指数)		-1程度以上とし極力0に近づける	－	－	－	-1.7	－	-1.3	-2.0
28	従属栄養細菌	個/mL	2000以下(暫定)	－	－	－	2	－	1	2
29	1.1-ジクロロエチレン	mg/L	0.1以下	0.002未満	－	0.002未満	－	0.002未満	－	－
30	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.1以下	－	－	－	0.01未満	－	0.05	0.01未満

◇水質管理目標設定項目検査とは、水道法において必須の検査ではありませんが、将来にわたり水道水の安全性確保等に万全を期する見地から、水源および浄水処理における監視のために検査を実施しています。

※水道水品質及び浄水処理過程混入物質以外の項目については、原水において監視しています。

※No.4、No.6、No.7、No.11については水質基準省令の改正等により削除され欠番となっています。

※No.15　農薬類は全115項目について検査を実施しました。

※第1浄水場の浄水は、PFAS(PFOS及びPFOA)除去試験のため浄水処理を一時停止しているため検査していません。なお、他の浄水場からの送水により配水は維持されています。

令和8年度　農薬類検査結果(1)　　令和8年9月

No	測定項目	単位	目標値	第1浄水場原水	第2浄水場原水	第3浄水場原水
1	1, 3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ (D-D)	mg/L	0.06以下	0.0001 未満	0.0001 未満	0.0001 未満
2	2,2-DPA (ダラポン)	mg/L	0.08以下	0.0008 未満	0.0008 未満	0.0008 未満
3	2,4-D (2,4-PA)	mg/L	0.02以下	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満
4	EPN	mg/L	0.004以下	0.00004 未満	0.00004 未満	0.00004 未満
5	MCPA	mg/L	0.005以下	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満
6	アシュラム	mg/L	0.9以下	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満
7	アセフェート	mg/L	0.006以下	0.0008 未満	0.0008 未満	0.0008 未満
8	アトラジン	mg/L	0.01以下	0.0001 未満	0.0001 未満	0.0001 未満
9	アニロホス	mg/L	0.003以下	0.00003 未満	0.00003 未満	0.00003 未満
10	アミトラズ	mg/L	0.006以下	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満
11	アラクロール	mg/L	0.03以下	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満
12	イソキサチオン	mg/L	0.005以下	0.00005 未満	0.00005 未満	0.00005 未満
13	イソフェンホス	mg/L	0.001以下	0.00001 未満	0.00001 未満	0.00001 未満
14	イソプロカルブ (MIPC)	mg/L	0.01以下	0.0001 未満	0.0001 未満	0.0001 未満
15	イソプロチオラン (IPT)	mg/L	0.3以下	0.003 未満	0.003 未満	0.003 未満
16	イプフェンカルバゾン	mg/L	0.002以下	0.00002 未満	0.00002 未満	0.00002 未満
17	イプロベンホス (IBP)	mg/L	0.09以下	0.0009 未満	0.0009 未満	0.0009 未満
18	イミノクタジン	mg/L	0.006以下	0.00005 未満	0.00005 未満	0.00005 未満
19	インダノファン	mg/L	0.009以下	0.00009 未満	0.00009 未満	0.00009 未満
20	エスプロカルブ	mg/L	0.03以下	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満
21	エトフェンプロックス	mg/L	0.08以下	0.0008 未満	0.0008 未満	0.0008 未満
22	エンドスルファン(ベンゾエピン)	mg/L	0.01以下	0.0001 未満	0.0001 未満	0.0001 未満
23	オキサジクロメホン	mg/L	0.02以下	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満
24	オキシン銅 (有機銅)	mg/L	0.03以下	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満
25	オリサストロビン	mg/L	0.1以下	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
26	カズサホス	mg/L	0.0006以下	0.000006未満	0.000006未満	0.000006未満
27	カフェンストロール	mg/L	0.008以下	0.00008 未満	0.00008 未満	0.00008 未満
28	カルタップ	mg/L	0.05以下	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満
29	カルバリル(NAC)	mg/L	0.02以下	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満
30	カルボフラン	mg/L	0.0003以下	0.000003未満	0.000003未満	0.000003未満
31	キノクラミン (CAN)	mg/L	0.005以下	0.00005 未満	0.00005 未満	0.00005 未満
32	キャプタン	mg/L	0.3以下	0.003 未満	0.003 未満	0.003 未満
33	クミルロン	mg/L	0.03以下	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満
34	グリホサート	mg/L	2以下	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満
35	グルホシネート	mg/L	0.02以下	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満
36	クロメプロップ	mg/L	0.02以下	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満
37	クロルニトロフェン(CNP)	mg/L	0.0001以下	0.0001 未満	0.0001 未満	0.0001 未満
38	クロルピリホス	mg/L	0.003以下	0.00005 未満	0.00005 未満	0.00005 未満
39	クロロタロニル(TPN)	mg/L	0.05以下	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満
40	シアナジン	mg/L	0.001以下	0.00001 未満	0.00001 未満	0.00001 未満
41	シアノホス (CYAP)	mg/L	0.003以下	0.00003 未満	0.00003 未満	0.00003 未満
42	ジウロン (DCMU)	mg/L	0.02以下	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満
43	ジクロベニル(DBN)	mg/L	0.03以下	0.0001 未満	0.0001 未満	0.0001 未満
44	ジクロルボス(DDVP)	mg/L	0.008以下	0.00008 未満	0.00008 未満	0.00008 未満
45	ジクワット	mg/L	0.01以下	0.00005 未満	0.00005 未満	0.00005 未満
46	ジスルホトン(エチルチオメトン)	mg/L	0.004以下	0.00004 未満	0.00004 未満	0.00004 未満
47	ジチオカルバメート系農薬	mg/L	0.005以下	0.00005 未満	0.00005 未満	0.00005 未満
48	ジチオピル	mg/L	0.009以下	0.00009 未満	0.00009 未満	0.00009 未満
49	シハロホップブチル	mg/L	0.006以下	0.00006 未満	0.00006 未満	0.00006 未満
50	シマジン(CAT)	mg/L	0.003以下	0.00003 未満	0.00003 未満	0.00003 未満

令和8年度　農薬類検査結果(2)　　令和8年9月

No	測定項目	単位	目標値	第1浄水場原水	第2浄水場原水	第3浄水場原水
51	ジメタメトリン	mg/L	0.02以下	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満
52	ジメトエート	mg/L	0.05以下	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満
53	シメトリン	mg/L	0.03以下	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満
54	ダイアジノン	mg/L	0.003以下	0.00003 未満	0.00003 未満	0.00003 未満
55	ダイムロン	mg/L	0.8以下	0.008 未満	0.008 未満	0.008 未満
56	ダゾメット、メタム(カーバム)及びメチルイソチオシアネート	mg/L	0.01以下	0.00006 未満	0.00006 未満	0.00006 未満
57	チアジニル	mg/L	0.1以下	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
58	チウラム	mg/L	0.02以下	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満
59	チオジカルブ	mg/L	0.08以下	0.0008 未満	0.0008 未満	0.0008 未満
60	チオファネートメチル	mg/L	0.3以下	0.003 未満	0.003 未満	0.003 未満
61	チオベンカルブ	mg/L	0.02以下	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満
62	テフリルトリオン	mg/L	0.002以下	0.00001 未満	0.00001 未満	0.00001 未満
63	テルブカルブ (MBPMC)	mg/L	0.02以下	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満
64	トリクロピル	mg/L	0.006以下	0.00006 未満	0.00006 未満	0.00006 未満
65	トリクロルホン(DEP)	mg/L	0.005以下	0.00005 未満	0.00005 未満	0.00005 未満
66	トリシクラゾール	mg/L	0.1以下	0.0008 未満	0.0008 未満	0.0008 未満
67	トリフルラリン	mg/L	0.06以下	0.0006 未満	0.0006 未満	0.0006 未満
68	ナプロパミド	mg/L	0.03以下	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満
69	パラコート	mg/L	0.01以下	0.00005 未満	0.00005 未満	0.00005 未満
70	ピペロホス	mg/L	0.0009以下	0.000009未満	0.000009未満	0.000009未満
71	ピラクロニル	mg/L	0.01以下	0.0001 未満	0.0001 未満	0.0001 未満
72	ピラゾキシフェン	mg/L	0.004以下	0.00004 未満	0.00004 未満	0.00004 未満
73	ピラゾリネート(ピラゾレート)	mg/L	0.02以下	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満
74	ピリダフェンチオン	mg/L	0.002以下	0.00002 未満	0.00002 未満	0.00002 未満
75	ピリブチカルブ	mg/L	0.02以下	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満
76	ピロキロン	mg/L	0.05以下	0.0004 未満	0.0004 未満	0.0004 未満
77	フィプロニル	mg/L	0.0005以下	0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満
78	フェニトロチオン (MEP)	mg/L	0.01以下	0.00003 未満	0.00003 未満	0.00003 未満
79	フェノブカルブ (BPMC)	mg/L	0.03以下	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満
80	フェリムゾン	mg/L	0.05以下	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満
81	フェンチオン (MPP)	mg/L	0.006以下	0.00006 未満	0.00006 未満	0.00006 未満
82	フェントエート (PAP)	mg/L	0.007以下	0.00007 未満	0.00007 未満	0.00007 未満
83	フェントラザミド	mg/L	0.01以下	0.0001 未満	0.0001 未満	0.0001 未満
84	フサライド	mg/L	0.1以下	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
85	ブタクロール	mg/L	0.03以下	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満
86	ブタミホス	mg/L	0.02以下	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満
87	ブプロフェジン	mg/L	0.02以下	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満
88	フルアジナム	mg/L	0.03以下	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満
89	プレチラクロール	mg/L	0.05以下	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満
90	プロシミドン	mg/L	0.09以下	0.0009 未満	0.0009 未満	0.0009 未満
91	プロチオホス	mg/L	0.007以下	0.00004 未満	0.00004 未満	0.00004 未満
92	プロピコナゾール	mg/L	0.05以下	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満
93	プロピザミド	mg/L	0.05以下	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満
94	プロベナゾール	mg/L	0.03以下	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満
95	ブロモブチド	mg/L	0.1以下	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
96	ベノミル	mg/L	0.02以下	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満
97	ペンシクロン	mg/L	0.1以下	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
98	ベンゾビシクロン	mg/L	0.09以下	0.0009 未満	0.0009 未満	0.0009 未満
99	ベンゾフェナップ	mg/L	0.005以下	0.00004 未満	0.00004 未満	0.00004 未満
100	ベンタゾン	mg/L	0.2以下	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満

令和8年度　農薬類検査結果(3)　　令和8年9月

No	測定項目	単位	目標値	第1浄水場原水	第2浄水場原水	第3浄水場原水
101	ペンディメタリン	mg/L	0.3以下	0.003　未満	0.003　未満	0.003　未満
102	ベンフラカルブ	mg/L	0.02以下	0.0002　未満	0.0002　未満	0.0002　未満
103	ベンフルラリン(ベスロジン)	mg/L	0.01以下	0.0001　未満	0.0001　未満	0.0001　未満
104	ベンフレセート	mg/L	0.07以下	0.0007　未満	0.0007　未満	0.0007　未満
105	ホスチアゼート	mg/L	0.005以下	0.00003 未満	0.00003 未満	0.00003 未満
106	マラチオン(マラソン)	mg/L	0.7以下	0.0005　未満	0.0005　未満	0.0005　未満
107	メコプロップ(MCPP)	mg/L	0.05以下	0.0005　未満	0.0005　未満	0.0005　未満
108	メソミル	mg/L	0.03以下	0.0003　未満	0.0003　未満	0.0003　未満
109	メタラキシル	mg/L	0.2以下	0.0006　未満	0.0006　未満	0.0006　未満
110	メチダチオン(DMTP)	mg/L	0.004以下	0.00004 未満	0.00004 未満	0.00004 未満
111	メトミノストロビン	mg/L	0.04以下	0.0004　未満	0.0004　未満	0.0004　未満
112	メトリブジン	mg/L	0.03以下	0.0003　未満	0.0003　未満	0.0003　未満
113	メフェナセット	mg/L	0.02以下	0.0002　未満	0.0002　未満	0.0002　未満
114	メプロニル	mg/L	0.1以下	0.001　未満	0.001　未満	0.001　未満
115	モリネート	mg/L	0.005以下	0.00005 未満	0.00005 未満	0.00005 未満