

令和8年度 水質基準項目取水井個別検査結果(1) 7月

No	測定項目	単位	基準値	第1浄水場	第2浄水場		
				3号井	2号井	城陽団地井	予備井
1	一般細菌	個/mL	100以下	検出せず*	9	検出せず*	検出せず*
2	大腸菌		検出されないこと	検出せず*	検出せず*	検出せず*	検出せず*
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
4	水 銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満
5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
8	六価クロム化合物	mg/L	0.02以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	2.14	1.37	0.39	0.76
12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	0.08未満	0.08未満	0.08未満	0.08未満
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下	0.03	0.02未満	0.02未満	0.02未満
14	四塩化炭素	mg/L	0.002以下	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満
17	ジクロロメタン	mg/L	0.02以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
20	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS) 及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	mg/L	0.00005以下	0.000045	0.000049	0.000006	0.000017
21	ベンゼン	mg/L	0.01以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
22	塩素酸	mg/L	0.6以下	-	-	-	-
23	クロロ酢酸	mg/L	0.02以下	-	-	-	-
24	クロロホルム	mg/L	0.06以下	-	-	-	-
25	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	-	-	-	-
26	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下	-	-	-	-
27	臭素酸	mg/L	0.01以下	-	-	-	-
28	総トリハロメタン	mg/L	0.1以下	-	-	-	-
29	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	-	-	-	-
30	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下	-	-	-	-
31	ブロモホルム	mg/L	0.09以下	-	-	-	-
32	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下	-	-	-	-
33	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下	0.005未満	0.10	0.005未満	0.005未満
34	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満
35	鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満
36	銅及びその化合物	mg/L	1.0以下	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満
37	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下	11	9.5	7.8	10
38	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満
39	塩化物イオン	mg/L	200以下	4.5	7.3	2.1	5.8
40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下	15.4	27.0	13.5	18.9
41	蒸発残留物	mg/L	500以下	114	112	92	104
42	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満
43	ジェオスミン	mg/L	0.00001以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
44	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
45	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満
46	フェノール類	mg/L	0.005以下	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満
48	pH値		5.8以上8.6以下	6.26	6.15	6.46	6.34
49	味		異常でないこと	-	-	-	-
50	臭 気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
51	色 度	度	5度以下	1未満	1未満	1未満	1未満
52	濁 度	度	2度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満

※基準値とは水道水の水質基準を示すものであり、原水(井戸水)の基準値ではありません。
※原水においては、消毒副生成物(22～32)、及び味(49)については必要がないため検査していません。
※検査項目は水質検査計画に基づいて実施しています。
※第2浄水場5号井は取水ポンプの故障により検査していません。

令和8年度 水質基準項目取水井個別検査結果(2) 7月

No	測定項目	単位	基準値	第3浄水場						
				1号井	2号井	4号井	5号井	6号井	7号井	予備井
1	一般細菌	個/mL	100以下	検出せず*	検出せず*	検出せず*	検出せず*	検出せず*	検出せず*	検出せず*
2	大腸菌		検出されないこと	検出せず*	検出せず*	検出せず*	検出せず*	検出せず*	検出せず*	検出せず*
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
4	水 銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下	0.00012	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満
5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001	0.001未満	0.001未満	0.001未満
8	六価クロム化合物	mg/L	0.02以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	0.21	1.31	0.78	0.56	0.35	0.13	0.04
12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	0.08未満	0.08未満	0.08未満	0.08未満	0.08未満	0.08未満	0.08未満
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満
14	四塩化炭素	mg/L	0.002以下	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
15	1,4－ジオキサン	mg/L	0.05以下	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満
17	ジクロロメタン	mg/L	0.02以下	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
20	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS) 及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	mg/L	0.00005以下	0.000024	0.000008	0.000019	0.000005未満	0.000005未満	0.000013	0.000052
21	ベンゼン	mg/L	0.01以下	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
22	塩素酸	mg/L	0.6以下	－	－	－	－	－	－	－
23	クロロ酢酸	mg/L	0.02以下	－	－	－	－	－	－	－
24	クロロホルム	mg/L	0.06以下	－	－	－	－	－	－	－
25	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	－	－	－	－	－	－	－
26	ジブromクロロメタン	mg/L	0.1以下	－	－	－	－	－	－	－
27	臭素酸	mg/L	0.01以下	－	－	－	－	－	－	－
28	総トリハロメタン	mg/L	0.1以下	－	－	－	－	－	－	－
29	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	－	－	－	－	－	－	－
30	ブromジクロロメタン	mg/L	0.03以下	－	－	－	－	－	－	－
31	ブromホルム	mg/L	0.09以下	－	－	－	－	－	－	－
32	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下	－	－	－	－	－	－	－
33	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満
34	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満
35	鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下	0.04	0.03未満	0.36	0.06	0.03未満	0.13	0.11
36	銅及びその化合物	mg/L	1.0以下	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満
37	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下	11	13	14	11	9.1	15	15
38	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下	0.008	0.005未満	0.10	0.012	0.005未満	0.078	0.063
39	塩化物イオン	mg/L	200以下	6.1	4.9	9.7	3.8	1.9	9.5	12.3
40	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下	30.3	37.5	58.9	26.5	20.7	49.3	60.8
41	蒸発残留物	mg/L	500以下	112	136	159	112	105	144	164
42	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満
43	ジェオスミン	mg/L	0.00001以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
44	2－メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
45	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満
46	フェノール類	mg/L	0.005以下	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.4
48	pH値		5.8以上8.6以下	6.28	6.79	6.55	6.97	6.87	7.03	6.11
49	味		異常でないこと	－	－	－	－	－	－	－
50	臭 気		異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
51	色 度	度	5度以下	1未満	1未満	2	1未満	1未満	1	1未満
52	濁 度	度	2度以下	0.1未満	0.1未満	0.5	0.1未満	0.1未満	0.2	0.1未満

※基準値とは水道水の水質基準を示すものであり、原水(井戸水)の基準値ではありません。
※原水においては、消毒副生成物(22～32)、及び味(49)については必要がないため検査していません。
※検査項目は水質検査計画に基づいて実施しています。
※第3浄水場予備井は停止しています。